

Nieuwsbrief Cabines juli 2020

Vloerluik 60x60 cm en brandvrije opvangbak

Beste Klant,

Vloerluik 60 x 60 cm

Binnenkort verschijnt er een nieuwe versie van het Synergrid document C2/112, waarin er vermeld zal staan dat het vloerluik, dat toegang verschaft tot de kabelkelder, een nuttige opening van minimaal 60 x 60 cm moet hebben.

Gezien er actueel behoorlijk veel prefab MS cabines in het circuit nog voorzien zijn van het huidige type van vloerluik, met een nuttige opening van 50 x 50 cm, heeft de netbeheerder finaal ingestemd met een overgangperiode die zal eindigen op 01/06/2021. In de regio van ex-Infrac (Fluvius) wordt wel met aandrang gevraagd om zo snel als mogelijk het type vloerluik 60 x 60 cm reeds te voorzien.

Tijdens deze overgangperiode zullen uw technische dossiers in principe goedgekeurd worden met een vloerluik 50 x 50 cm. Daar wij het nieuwe vloerluik van 60 x 60 cm reeds beschikbaar hebben, kunnen we dit reeds aanbieden en voorzien indien u dit zou wensen.

De meerprijs voor het nieuwe vloerluik 60 x 60 cm (i.p.v. 50 x 50cm) komt op € 70 (excl. BTW).

Brandvrije opvangbak

Het AREI (Algemeen Reglement op de elektrische installaties) houdt op met te bestaan als geldig document en is niet meer van toepassing vanaf 1 juni 2020.



Vanaf 1 juni 2020 zijn de "3 Boeken" van toepassing:

- 1) Boek 1: Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning
- 2) Boek 2: Elektrische installaties op hoogspanning
- 3) Boek 3: Installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie

Een nieuwe vereiste in deze "3 Boeken" is dat de opvang van brandbare/vloeibare diëlektrica (= olie als koelvloeistof van een 3-fasige vermogen transformator) nog enkel toegelaten is in een opvangbak uit een niet brandbaar materiaal.

Indien de (administratieve) werkzaamheden voor uw cabine project gestart zijn vóór 1 juni 2020, kan u hiervoor een verklaring op eer afgeven aan uw controleorganisme en zal de cabine volgens het oude AREI gekeurd worden: met kunststof opvangbak.

Indien de (administratieve) werkzaamheden voor uw cabine project gestart zijn vanaf 1 juni

2020, valt de cabine onder de nieuwe regelgeving en zal de cabine volgens de "3 Boeken" gekeurd worden: met een brandvrije opvangbak.

Dit betekent concreet:

- Voor de toepassing in onze prefabcabines hebben wij besloten om de huidige kunststof bak te vervangen door een stalen opvangbak met volgende afmetingen: B 110 cm – L 110 cm – H 50 cm.
- Deze bak is een gesloten constructie en oliedicht, corrosiewerend behandeld en brandvrij, en kan standaard tot 600 liter olie of TFO 630 kVA bevatten, hij wordt in de kabelkelder geplaatst.
- De eenheidsprijs voor deze brandvrije, stalen opvangbak komt op € 525 (excl. BTW).

Indien u voor een reeds lopende bestelling wenst dat Lithobeton deze nieuwe stalen opvangbak meeleverd (in de kabelkelder) gelieve een korte mail en/of aangepaste bestelling te sturen naar Riena Luyten (riena.luyten@lithobeton.be) met vermelding van uw bestelnummer én onze referentie-nummer.

Indien wij geen dergelijke melding krijgen gaan we er van uit dat de klassieke, kunststof olieopvangbakken mogen voorzien worden (indien besteld).

Voor transformatoren boven de 630kVA hebben wij momenteel nog geen oplossing. Indien uw project reeds een brandvrije opvangbak nodig heeft, dan zal u deze zelf moeten voorzien.

Afdeling Cabines



+32 (0)59 27 60 60



info@lithobeton.be